



Each moment has its light



ZIS03120



Each moment has its light



105mm

idual.com

145mm

V1	MKT Ref: IS-iDual-Recessed-downlight-27LAN-ND	
	TAO Ref: ZIS03120	Date: 17-01-17
材质: 128g双铜 / 彩色印刷 / 水油		
C M Y K Pantone021C		

EN User Instruction	1
FR Manuel d'utilisation	2
PL Instrukcja użytkownika	3
DE Benutzerhinweise	4
RU Инструкция пользователя	5
RO Instrucțiuni de utilizare	6
ES Instrucciones	7
PT Instruções para o utilizador	8
TR Manuel	9

EN-TAO Europe nv. | Vluchtenburgstraat 13 | 2630 Aartselaar | Belgium

FR-TAO Europe nv. | Vluchtenburgstraat 13 | 2630 Aartselaar | Belgique

PL-TAO Europe nv. | Vluchtenburgstraat 13 | 2630 Aartselaar | Belgia

DE-TAO Europe nv. | Vluchtenburgstraat 13 | 2630 Aartselaar | Belgien

RU-TAO Europe nv. | Vluchtenburgstraat 13 | 2630 Aartselaar | Бельгия

Наименование производителя: ЕМС Компонентс Ассембли Инк.

Адрес: Текнолоджи Авеню 117-А, Лагуна Технопарк Инк., Бинан, Лагуна, Филиппины

RO-TAO Europe nv. | Vluchtenburgstraat 13 | 2630 Aartselaar | Belgia

ES-TAO Europe nv. | Vluchtenburgstraat 13 | 2630 Aartselaar | Bélgica

PT-TAO Europe nv. | Vluchtenburgstraat 13 | 2630 Aartselaar | Bélgica

TR-TAO Europe nv. | Vluchtenburgstraat 13 | 2630 Aartselaar | Belçika

FR IMPORTANT : Toutes les installations doivent être effectuées par une personne compétente conformément aux réglementations sur les branchements électriques. (NF C 15-100 en France)
En cas de doute, veuillez consulter un électricien qualifié.

1. Instructions de sécurité

- Pour le produit de classe I, le raccordement à la terre doit être effectué pendant l'installation.
- Voir dessin pour les dimensions minimales d'installation (Fig.A)
- Toujours respecter les caractéristiques électriques décrites sur le produit.
- Ne pas installer à l'extérieur.
- La source lumineuse de ce luminaire ne peut pas être remplacée; quand la source lumineuse atteint sa fin de vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé.

Recommandations complémentaires pour l'installation en salle de bains

- Se reporter au marquage sur le produit pour savoir dans quel volume il peut être installé.
- IPx0: Ce produit doit être installé dans des locaux secs uniquement.(Fig.D).
- I P x1 / IPx2 / IPx3/ IPx4 / IPx5

Volume d'installation dans les salles de bains dans le cas d'une installation avec faux plafond non démontable

Zone grisées: Installation interdite

Autre emplacement permis

- Ce produit doit être installé sur un plafond clos.
- Le circuit d'alimentation doit impérativement être protégé par fusible de 10A.

Le produit doit être raccordé à une ligne protégée par un dispositif différentiel résiduel assigné au plus égal à 30mA.

Avant l'installation

- Toujours déconnecté l'appareil du réseau. La lampe ne doit jamais être recouverte d'un matériau isolant ou de tout autre matériau similaire.
- Les câbles d'interconnexion et le cordon d'alimentation doivent être conservés à distance du spot de façon à les protéger de la température élevée de l'ampoule
- En cas de doute, consultez un électricien qualifié.

Les recommandations suivantes ne concernent que les kits fournis avec un conducteur

- Les spots doivent uniquement être raccordés au secondaire du conducteur fourni avec le kit.
- Le conducteur doit être installé dans une zone ventilée loin de toute source de chaleur.
- Le conducteur doit être uniquement utilisé pour l'alimentation des spots fournis dans ce kit. La fixation du conducteur s'effectue au moyen des deux vis fournies. Le câblage des spots et du conducteur ne doit pas être modifié.

- Le conducteur est protégé contre les court-circuits et les surcharges. En cas de court-circuit ou de surcharge, le conducteur coupera l'alimentation. Une fois le problème résolu, le conducteur redémarrera automatiquement.

2.Étapes d'installation (Fig.B)

- Le spot avec le récepteur IR est celui qui reçoit le message de la télécommande à IR.
- Pour les produits contrôlés par une télécommande à IR, assurez-vous qu'aucun obstacle ne couvre le récepteur.

3.Entretien

Comment nettoyer le luminaire

- Nettoyer avec un tissu doux (qui peut être légèrement humidifié si besoin).
- Ne jamais utiliser d'alcool, de solvant ou de produits similaires.
- Attendre que le luminaire soit parfaitement sec avant de rebrancher.

4.Explication des symboles



Appareil de classe I



Appareil de classe II



Les luminaires ne sont pas prévus pour être recouverts de matériau thermiquement isolant.



Ce produit doit être jeté dans un point de collecte de produits électriques et électroniques usagés. Pour plus d'information, contacter la mairie ou le magasin dans lequel l'achat a été effectué.



Cette lampe ne peut être connectée à un variateur



**CARTONS
ET EMBALLAGE
PAPIER À TRIER**