

FICHE ERP - UE MULTISPLIT



Marque commerciale fournisseur	HISENSE						
Désignation	2 postes 3,5kW	2 postes 4,2kW	2 postes 5,2kW	3 postes 5,2kW	3 postes 7,2kW	4 postes 8,1kW	5 postes 10,5kW
Références : unité extérieur	2AMW35U4RGC	2AMW42U4RGC	2AMW52U4RXC	3AMW52U4RJC	3AMW72U4RJC	4AMW81U4RJC	5AMW105U4RQC
Puissance acoustique : unité extérieure (dB)	58	58	60	62	63	64	68
Type de réfrigérant (1)	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
PRG : potentiel de réchauffement global (1)	675	675	675	675	675	675	675
Fonction chauffage (climat moyen)							
Puissance nominale	4	4,5	5,5	6	8	9	11
SCOP : rendement énergétique saisonnier	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
Classe de rendement énergétique saisonnier	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Consommation annuelle QCE (kWh énergie finale) (2)	1114	1114	1432	1591	1591	1782	2545
Fonction refroidissement							
Puissance nominale	3,5	4,1	5	5,2	7	8	10
SEER : rendement énergétique saisonnier	8,1	8	7,6	8,1	7,9	7,5	8
Classe de rendement énergétique saisonnier	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Consommation annuelle QCE (kWh énergie finale) (2)	151	179	230	225	310	373	438

(1) Les fuites de réfrigérants accentuent le changement climatique. En cas de fuite, l'impact sur le réchauffement de la planète sera d'autant plus limité que le potentiel de réchauffement global (PRG) du réfrigérant est faible. Cet appareil utilise un réfrigérant dont le PRG est égal à 675. En d'autres termes, si 1kg de ce réfrigérant est relâché dans l'atmosphère, son impact sur le réchauffement de la planète sera 675 fois supérieur à celui d'1 kg de CO2, sur une période de 100 ans. Ne tentez jamais d'intervenir dans le circuit frigorifique et de démonter les pièces vous-même et adressez-vous systématiquement à un professionnel.

(2) Consommation d'énergie de «XYZ» kWh par an, déterminée sur la base des résultats obtenus dans des conditions d'essai normalisées. La consommation d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation et de l'emplacement de l'appareil.